

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02547/26

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОМАТЕРИАЛЫ РУС» (ООО «Экоматериалы Рус»).

Место нахождения (юридического лица): 454038, Россия, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 7.

ОГРН 1257400021658, ИНН 7460071980.

Телефон: +7 (903)088-02-05, адрес электронной почты: p.lukinov@urtmks.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОМАТЕРИАЛЫ РУС» (ООО «Экоматериалы Рус»).

Место нахождения (юридического лица): 454038, Россия, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 7.

ОГРН 1257400021658, ИНН 7460071980.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие декоративно-отделочные водно-дисперсионные, на основе стирол-акриловой дисперсии, марок: код ОКПД 2 20.30.11.120  
Профи Фасад база А белая, Профи Фасад база С бесцветная, Профи Актив моющаяся, Стандарт для  
потолков, Стандарт Универсальная, толщиной сухого слоя от 30 до 90 мкм, расходом на один слой от 150 код ТНВЭД ЕАЭС 3209 10 000 9  
до 250г/м<sup>2</sup>, выпускаемое по ТУ 20.30.11-001-66546858-2026 от 15.01.2026 «Краски водно-  
дисперсионные».

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-140/04-2026 от 28.04.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 03-ОС/13-03/26 от 18.03.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: Краски хранят в плотно закрытой таре в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С, относительной влажности 30-90%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке устанавливается 12 месяцев со дня изготовления продукции.

Дата изготовления единицы продукции – 29.01.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.04.2026

по

27.04.2031



М.П. Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Медведева Екатерина Александровна  
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.02547/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытие декоративно-отделочные водно-дисперсионные, на основе стирол-акриловой дисперсии, марок: Профи Актив моющаяся, Стандарт для потолков, Стандарт Универсальная, толщиной сухого слоя от 30 до 90 мкм, расходом на один слой от 150 до 250г/м <sup>2</sup>		
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.20 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)
Покрытие декоративно-отделочные водно-дисперсионные, на основе стирол-акриловой дисперсии, марок: Профи Фасад база А белая, Профи Фасад база С бесцветная, толщиной сухого слоя от 30 до 90 мкм, расходом на один слой от 150 до 250г/м <sup>2</sup>		
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.20 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
М.П. Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)